UỶ BAN NHÂN DÂN **XÃ TÂY HỒ**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 241 /TB-UBND	*Tây Hồ, ngày 23 tháng 10 năm 2026*

THÔNG BÁO
Về việc phổ biến Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trụ sạc, trạm sạc xe điện (QCVN 32:2026/BCT)

Thực hiện Công văn số 6773/SCT-QLNL ngày 19/10/2026 của Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng về việc phổ biến và triển khai thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trụ sạc, trạm sạc xe điện, Ủy ban nhân dân xã Tây Hồ thông báo đến Nhân dân, các chủ đầu tư dự án khu dân cư, đơn vị quản lý, vận hành bãi trông giữ phương tiện, trụ sạc, trạm sạc xe điện trên địa bàn xã những nội dung sau:

1. Nội dung cơ bản của Quy chuẩn

Ngày 29/9/2026, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 61/2026/TT-BCT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trụ sạc, trạm sạc xe điện, kèm theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trụ sạc, trạm sạc xe điện, ký hiệu QCVN 32:2026/BCT, có hiệu lực thi hành từ ngày **01/7/2027**.

Quy chuẩn quy định các yêu cầu kỹ thuật và quản lý đối với trụ sạc, trạm sạc xe điện, gồm: thiết bị sạc; hệ thống cấp điện, phân phối điện và đấu nối; bố trí và lắp đặt; an toàn điện; hệ thống giám sát, điều khiển; quản lý vận hành và khai thác. Quy chuẩn áp dụng đối với trạm sạc lắp đặt ở khu vực công cộng, nơi trông giữ xe tập trung, trạm dừng nghỉ và các khu vực tương tự.

Một số nội dung các chủ đầu tư, đơn vị quản lý cần đặc biệt lưu ý:

- Bố trí trạm sạc, ô sạc: không cản trở lối ra vào, lối thoát nạn, đường cho xe chữa cháy; ô sạc có kích thước và không gian thao tác phù hợp; có biển nhận biết, biển cảnh báo an toàn điện, hướng dẫn thao tác và vạch sơn phân định rõ ràng; có giải pháp thoát nước, chống đọng nước đối với trạm sạc ngoài trời.

- An toàn điện, phòng cháy chữa cháy: có thiết bị hoặc cơ cấu ngắt điện khẩn cấp đặt tại vị trí dễ tiếp cận, có ký hiệu rõ ràng; hệ thống nối đất, liên kết đẳng thế, chống sét; thiết bị bảo vệ quá dòng, ngắn mạch, bảo vệ theo dòng điện dư; trang bị phương tiện phòng cháy chữa cháy, nội quy, tiêu lệnh chữa cháy theo quy định.

- Cấp điện, đấu nối, đo đếm: hệ thống cấp điện phải tuân thủ QCVN 25:2025/BCT và QCVN 26:2025/BCT; tổng công suất tiêu thụ không vượt công suất được phép tại điểm đấu nối và khả năng của hệ thống phân phối nội bộ; thiết bị đo đếm phục vụ thanh toán phải đáp ứng pháp luật về đo lường.

- Trụ sạc: trụ sạc sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu phải được chứng nhận, công bố hợp quy theo Quy chuẩn và gắn dấu hợp quy trước khi lưu thông trên thị trường; không lắp đặt, đưa vào sử dụng trụ sạc không rõ nguồn gốc, không có tài liệu kỹ thuật hoặc không đáp ứng yêu cầu an toàn.

- Giám sát, thông tin và vận hành: có hệ thống giám sát, lưu trữ nhật ký vận hành; công khai thông tin nhận biết trạm, đơn vị vận hành, liên hệ xử lý khẩn cấp; xây dựng quy trình vận hành, xử lý sự cố và kế hoạch kiểm tra, bảo trì định kỳ.

2. Thời điểm có hiệu lực và lộ trình áp dụng

- Thời điểm có hiệu lực: QCVN 32:2026/BCT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2027.

- Quy định chuyển tiếp: từ khi ban hành QCVN 32:2026/BCT đến trước ngày 01/7/2027 là giai đoạn chuẩn bị, rà soát. Kể từ ngày 01/7/2027, mọi thiết bị trụ sạc sản xuất mới, nhập khẩu và các trạm sạc lắp đặt đưa vào khai thác sử dụng bắt buộc phải đáp ứng đầy đủ các chỉ tiêu kỹ thuật, chứng nhận hợp quy theo QCVN 32:2026/BCT trước khi vận hành thương mại.

3. Đề nghị chủ đầu tư dự án khu dân cư, đơn vị quản lý bãi trông giữ phương tiện và các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh, vận hành trụ sạc, trạm sạc

- Chủ động nghiên cứu chi tiết nội dung quy định tại QCVN 32:2026/BCT để rà soát danh mục thiết bị, công nghệ và tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành của đơn vị.

- Xây dựng kế hoạch đánh giá, chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy cho các dòng sản phẩm trụ sạc, trạm sạc đưa ra thị trường từ ngày 01/7/2027.

- Đối với các trụ sạc, trạm sạc đang trong quá trình khảo sát, thiết kế và thi công mới từ thời điểm hiện tại: khuyến khích áp dụng ngay các tiêu chuẩn của QCVN 32:2026/BCT nhằm tránh phát sinh chi phí cải tạo, nâng cấp khi quy chuẩn chính thức có hiệu lực.

- Phối hợp chặt chẽ với cơ quan phòng cháy chữa cháy (PCCC) và Công ty Điện lực Đà Nẵng trong việc bảo đảm an toàn phụ tải, ngắt nguồn tự động khi có sự cố.

4. Tổ chức thực hiện

- Phòng Văn hoá - Xã hội xã đăng tải thông báo này trên trang thông tin điện tử của xã.

- Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công, Trưởng các thôn trên địa bàn xã tuyên truyền, phổ biến đến người dân, đơn vị có liên quan trên địa bàn; kịp thời thông tin về UBND xã các trường hợp phát hiện mất an toàn tại trụ sạc, trạm sạc.

- Phòng Kinh tế xã phối hợp Công an xã, Công ty Điện lực Đà Nẵng và các cơ quan chức năng hướng dẫn, kiểm tra việc bảo đảm an toàn điện, phòng cháy chữa cháy; lồng ghép việc hướng dẫn các quy định kỹ thuật về hạ tầng sạc điện trong quá trình thẩm định, cấp phép xây dựng các công trình có bố trí hạ tầng trạm sạc thuộc thẩm quyền.

- Các tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn xã có trách nhiệm nghiên cứu Quy chuẩn, thực hiện các nội dung nêu tại mục 3 Thông báo này; bảo đảm an toàn điện, phòng cháy chữa cháy trong quá trình lắp đặt, vận hành, khai thác.

Trên đây là Thông báo về việc phổ biến Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trụ sạc, trạm sạc xe điện (QCVN 32:2026/BCT), Ủy ban nhân dân xã Tây Hồ thông báo để các tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn xã được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng (b/c);
- Thường trực Đảng ủy, HĐND xã (b/c);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND xã;
- Phòng Văn hoá - Xã hội (t/h);
- Phòng Kinh tế (t/h);
- Trung tâm CƯDVSNC (t/h);
- Công an xã (t/h);
- Trưởng các thôn (t/h);
- Trang thông tin điện tử xã;
- Tổ chức, cá nhân liên quan;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

U.B.N.D XÃ TÂY HỒ T.P ĐÀ NẴNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Huỳnh Ngọc Hải

vinhdv2 - 24/10/2026 17:00:27 - vinhdv2 - vinhdv2 - vinhdv2